



Sarajevo, 08-01-2020

Broj: 03-560/20

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) i člana 100. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, člana 82. stav (3) Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva – prečišćeni tekst, broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine i Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj U-01-22653/19-25/31 od 07.08.2019. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavke, donosi

ODLUKU **po žalbi i poništenju postupka nabavke**

Član 1.

Usvaja se, kao djelimično osnovana, žalba žalitelja „Elcom“ d.o.o. Tuzla, izjavljena protiv Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 03-38019/19 od 19.12.2019. godine.

Član 2.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke, broj OP-020/19 „Nabavka roba koja kao usputna stvar uključuje i ugradnju i/ili postavljanje i/ili montažu uz robu TS 10(20)/0,4 kV, KB 10(20) kV i NN kb priključaka objekata u posebnim zonama (Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća i Ilijaš), iz razloga što nijedna od dostavljenih ponuda nije prihvatljiva.

Član 3.

Ova Odluka zamjenjuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 03-38019/19 od 19.12.2019. godine.

Član 4.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo, da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

Obrazloženje:

Ugovorni organ je, Odlukom o pokretanju postupka, broj: 03-4-63-29061/19 od 21.05.2019. godine, pokrenuo otvoreni postupak javne nabavke, broj: OP-020/19 „Nabavka roba koja kao usputna stvar uključuje i ugradnju i/ili postavljanje i/ili montažu uz robu TS 10(20)/0,4 kV, KB 10(20) kV i NN kb priključaka objekata u posebnim zonama (Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća i Ilijaš).“ Za predmetnu nabavku objavljeno je, dana 12.06.2019. godine, na Portalu javnih nabavki, Obavještenje o nabavci, broj: 1437-1-1-74-3-73/19.

Rok za dostavu ponuda bio je 04.10.2019. godine do 12:30 sati, a javno otvaranje zakazano je za isti dan u 14:00 h.



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj, Čatići
Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla, 21. aprila 4
„Elektrodistribucija“, Bihać, Bosanska 25
„Elektrodistribucija“, Mostar, Adema Buča 34
„Elektrodistribucija“, Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
„Elektrodistribucija“, Tuzla, Rudarska 38
„Elektrodistribucija“, Zenica, Safvet bega Bašagića 6

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzela su 34 privredna subjekta.

Ponude su, u predviđenom roku, dostavili ponuđači:

Naziv ponuđača	Cijena bez PDV-a	Popust
1. Grupa ponuđača: NEXEN, d.o.o., Banja Luka, WEISS LIGHT, d.o.o., Pale i RADIS d.o.o., Istočno Sarajevo	1.500.000,00 KM	NE
2. ELCOM d.o.o., Tuzla	2.001.349,22 KM	NE
3. Grupa ponuđača: DELING d.o.o., Tuzla i ELKO-MARIĆ d.o.o., Mostar	1.499.999,65 KM	NE

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 1.500.000,00 KM.

Dana 19.12.2019. godine, ugovorni organ je, primjenjujući kriterij najniže cijene, donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 03-38019/19, kojom je, kao najpovoljniji ponuđač, izabrana Grupa ponuđača: „Deling“ d.o.o. Tuzla i „Elko-Marić“ d.o.o. Mostar.

Protiv predmetne Odluke, a nakon izvršenog uvida u ponude, dana 30.12.2019. godine žalitelj „Elcom“ d.o.o. Tuzla izjavljuje žalbu broj: 407-12-19.

Ugovorni organ je, u skladu s članom 100. stav 3) Zakona o javnim nabavkama, utvrdio da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica.

U cilju utvrđivanja osnovanosti žalbe, Komisija za nabavku u predmetnom postupku, imenovana Odlukom direktora Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo, broj: 03-4-63-29061/19 od 21.05.2019. godine, broj: 03-4-63-54572/19 od 01.10.2019. godine i broj: 03-4-63-64812/19 od 14.11.2019. godine, ponovo je izvršila uvid u tendersku dokumentaciju po predmetnom postupku i ponude, te utvrdila sljedeće:

Žalba žalitelja „Elcom“ d.o.o. Tuzla je djelimično osnovana.

Žalbeni navod 1.

Ponudi ponuđača „Elcom“ d.o.o. Tuzla nedostaje redni broj stranica na prvom listu, a numeracija kreće od rednog broja 3, odnosno od treće strane u ponudi. Žalitelj navodi da je ponuda je propisno uvezana jemstvenikom. Prvi list ponude nije numerisan, jer se na njemu nalazi naslovna stranica, zatim isti je propisno uvezan i zapečaćen u skladu sa propisima o dostavi ponude, te prvi list ponude postoji i nije uklonjen iz ponude. Drugi list ponude počinje sa numeracijom od broja 3. Nije u pitanju nedostatak stranice, niti greška u redoslijedu stranica.

Žalbeni navod 1 nije osnovan.

Tačkom 4.2. tenderske dokumentacije je propisano: ...“Stranice ponude se označavaju brojem, po obrascu 1-n (1, 2, 3, 4, ..., n), na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno, ali se uvezuju u cjelinu sa ostatkom ponude“...

Dakle, zahtjev iz tenderske dokumentacije je da se stranice označavaju počevši od rednog broja 1, a ne rednog broja 3, kao što je slučaj u ponudi ponuđača „Elcom“ d.o.o. Tuzla.

Žalbeni navod 2.

Ponuda ponuđača „Deling“ d.o.o. Tuzla je označena kao prihvatljiva, iako Garancija za ozbiljnost ponude nije propisno dostavljena, odnosno nije dostavljena u zatvorenoj plastičnoj foliji, zatim garancija za ozbiljnost ponude se može izvaditi iz folije, što nije u skladu sa propisima Zakona, podzakonskih akata i tenderske dokumentacije.



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj, Čatići
Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla, 21. aprila 4
„Elektrodistribucija“, Bihać, Bosanska 25
„Elektrodistribucija“, Mostar, Adema Buća 34
„Elektrodistribucija“, Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
„Elektrodistribucija“, Tuzla, Rudarska 38
„Elektrodistribucija“, Zenica, Safvet bega Bašagića 6

Drugi žalbeni navod je neosnovan.

Tačkom 4.2. je propisan način dostavljanja Garancije za ozbiljnost ponude: ...“Garancija za ozbiljnost ponude, kao sastavni dio ponude, se ne numeriše, niti čvrsto uvezuje jemstvenikom. Dalje, zabranjeno je obrazac garancije bušiti ili na bilo koji drugi način oštetiti, u suprotnom, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.

Garancija se dostavlja se u originalu, u zatvorenoj plastičnoj foliji (koja se na vrhu zatvori naljepnicom na kojoj je stavljen pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jemstvenikom, a na mjesto vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača). Plastična folija sa garancijom se uvezuje u cjelinu, tako da čini sastavni dio ponude.“...

Prilikom pregleda i ocjene ponuda Komisija ugovornog organa je utvrdila da su svi ponuđači dostavili Garanciju za ozbiljnost ponude na način kako je to traženo tenderskom dokumentacijom.

Nakon dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ponuđačima, Komisija ugovornog organa je pripremala garancije za povrat ponuđačima, u skladu sa članom 5. Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora, te su plastične folije u ponudama svih ponuđača, u kojima su garancije dostavljene, izrezane na vrhu, kako bi garancije mogle biti vraćene ponuđačima.

Ponuđač „Elcom“ d.o.o. Tuzla je izvršio uvid u sve dostavljene ponude, i mogao je uočiti da se garancije za ozbiljnost ponude svih ponuđača mogu izvaditi iz folije, a ne samo garancija grupe ponuđača „Deling“ d.o.o. Tuzla i „Elko - Marić“ d.o.o. Mostar. Takođe, na otvoru plastične folije su jasno vidljivo presječene naljepnice kojima je garancija bila zatvorena u foliju, i na kojima je otisnut pečat ponuđača, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Žalbeni navod 3.

Ponuda grupe ponuđača „Deling“ d.o.o. Tuzla i „Elko - Marić“ d.o.o. Mostar ocijenjena je kao prihvatljiva iako stranice nakon stranice 39 (druga stranica lista), nakon stranice 77 (druga stranica lista), nakon stranice 79 (druga stranica lista), nakon stranice 82 (druga stranica lista) i nakon stranice 83 (druga stranica lista) nisu numerisane. Na stranicama ponude 77-84 je dostavljena dokumentacija vezana za stručnu osposobljenost ponuđača kao ovjerena kopija. Prve stranice dokumenata su numerisane, dok stranice između prve stranice dokumenta i stranice na kojoj je ovjera nadležnog organa nije numerisana.

Žalbeni navod 3 je neosnovan.

Tačka 4.2. tenderske dokumentacije glasi: ...“Stranice ponude se označavaju brojem, po obrascu 1-n (1, 2, 3, 4,..., n), na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno, ali se uvezuju u cjelinu sa ostatkom ponude ...


Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeden kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji“...

Ponuda grupe ponuđača „Deling“ d.o.o. Tuzla i „Elko – Marić“ d.o.o. Mostar je numerisana na način da je redni broj stavljen na svaki list ponude, jednostrano, i da u slučaju listova koji su obostrano štampani nema dodatne numeracije na drugoj strani lista.

Ovakav način označavanja stranica je prihvatljiv, jer je svaki list ponude numerisan, i nije narušen kontinuitet numeracije ponude.

Žalbeni navod 4.

Ponuđač „Deling“ d.o.o. Tuzla je ponudio transformator koji u svrhu tehničke ocjene istog je dostavio dokumentaciju koja nije u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U tenderskoj dokumentaciji, u sklopu Tabele 1 „Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost“, stavka br. 1 Trofazni energetski uljni hermetički zatvoren transformator 1000 kVA, pod rednim br. 16. „Napon kratkog spoja“, zahtijevan je napon kratkog spoja u iznosu od 6%, što je ponuđač „Deling“ d.o.o. Tuzla u svojoj ponudi „potvrdio“. U svrhu tehničke ocjene ponuda Tabela br. 2., ponuđač Deling u sklopu svoje ponude, kao dokaz, za stavku 1. „Trofazni energetski uljni hermetički zatvoren transformator od 1000 kVA“, pozicija pod rednim br. 3. „Atest za ispitivanje zagrijavanja transformatora“, na str. 188. svoje ponude, dostavio je „Izvjestaj o



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
1020500000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj, Čatići
Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla, 21. aprila 4
„Elektrodistribucija“, Bihać, Bosanska 25
„Elektrodistribucija“, Mostar, Adema Buča 34
„Elektrodistribucija“, Sarajevo, Zrnaja od Bosne 49
„Elektrodistribucija“, Tuzla, Rudarska 38
„Elektrodistribucija“, Zenica, Sarvet bega Bašagića 6

ispitivanju br. 0009/22.07.2015“, u kome je navedeno da je rok važenja pomenutog izvještaja 11.12.2018. godine. Dakle, u svrhu tehničke ocjene ponude, dostavljen je nevažeći dokument. Isto tako, u tabeli garantovanih tehničkih karakteristika za napon kratkog spoja navedeno je da je u pitanju transformator sa vrijednošću napona kratkog spoja $6\% \pm 10\%$, dok je izvršenim mjerenjem dobivena vrijednost napona od 5,96 (vidljivo na str. 189. Ponude), što nije u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Dalje, u detaljnim karakteristikama za transformator dostavljenim u sklopu ponude ponuđača „Deling“ na str. 232. a što je zahtijevano tenderskom dokumentacijom za poziciju br. 4. „Odgovarajuća kataloška/tehnička dokumentacija sa naznačenim tipovima nuđene robe, na osnovu koje je moguće provjeriti podatke date u Tabeli 1, može se dodatno potvrditi da je ponuđen transformator sa vrijednošću napona kratkog spoja 6% i tolerancije $\pm 10\%$.

Četvrti žalbeni navod je osnovan.

Grupa ponuđača „Deling“ d.o.o. Tuzla i „Elko – Marić“ d.o.o. Mostar je na stranama ponude broj 188, 198, 204 dostavila izvještaje o ispitivanju koje je provodila ispitna laboratorija LTC LTD koja je akreditovana kod Bugarske akreditacione službe (BAS) pod brojem 81LI sa rokom važenja akreditacije do 11.12.2018. Ispitivanja su vršena prije isteka važenja navedene akreditacije odnosno Laboratorija koja je vršila ispitivanja je bila akreditovana u trenutku kada su vršena ispitivanja.

Što se tiče navoda da nuđeni transformator ima napon kratkog spoja $6\% \pm 10\%$, uvidom u rezultate ispitivanja date na strani 189 tabela garantovane vrijednosti vidljivo je da je izmjerena vrijednost napona kratkog spoja 5,96%, što je manje, odnosno bolje od zahtijevanih 6%. Međutim, kako tenderskom dokumentacijom nije ostavljena mogućnost nuđenja boljih karakteristika od zahtijevanih, žalbeni navod se ocjenjuje prihvatljivim.

Žalbeni navod 5.

Ponuđač „Deling“ d.o.o. Tuzla je, u svrhu tehničke ocjene ponuđenog sredjenaponskog SF6 postrojenja, dostavio dokumentaciju, odnosno standarde koji su nevažeći, takođe pojedini atesti se odnose na SN postrojenje nazivne struje 400 A, iako je tenderom zahtijevano SN postrojenje nazivne struje 630 A, kako je to navedeno u Tabeli 3 „Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost“, stavka br. 2. SN SF6 blokovi, redni br. 8. „Nazivna struja sabirnica 630 A“.

Žalbeni navod 5 nije osnovan.

Ugovorni organ ni u jednom dijelu tenderske dokumentacije za stavku broj 2. SN SF6 blokovi: (2V+1M+1KP) i (4V+1M+1KP) nije postavio uslov po kojim će se standardima tražena roba ispitivati, što znači da su ponuđači mogli ispitati po bilo kojem prihvatljivom standardu. Sva dokumentacija koju je bilo potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda – a kako je navedeno u Tabeli 2 za stavku br.2 grupa ponuđača „Deling“ d.o.o. Tuzla i „Elko – Marić“ d.o.o. Mostar je dostavila, i iz iste je vidljivo da su za vrijeme ispitivanja opreme standardi po kojima je oprema ispitivana bili važeći. Ugovorni organ je prihvatio ispitivanja provedena po standardu Standard IEC 60298, IEC60694, IEC 60056, IEC 60265-1.

Što se tiče navoda da se pojedini atesti se odnose na SN postrojenje nazivne struje 400 isti nisu zahtijevani tenderskom dokumentacijom, te za njih nije ni izvršena ocjena, s obzirom da je ponuđač dostavio tražene dokumente za SN postrojenje nazivne struje 630A.

Žalbeni navod 6.


Grupa ponuđača „Deling“ d.o.o. i „Elko - Marić“ nudi distributivne razvodne ormare sa završnom nijansom boje RAL 7035, na strani 116. a tenderskom dokumentacijom je zahtijevana nijansa završe boje je RAL 7047.

Žalbeni navod 6 je osnovan

Uslovima u tenderskoj dokumentaciji tražena je nijansa RAL7047, a ponuđen je ponudio RAL 7035, što ugovornom organu nije prihvatljivo.

Žalbeni navod 7.

Na strani 116. Ponude grupe ponuđača Deling i Elko Marić, stavka br. 14. „Distributivni razvodni ormari“, ponuđač na str. 5. i 6. nije naveo zemlju porijekla i proizvođača kućišta ormara, što odstupa od traženog zahtjeva.



Viševnovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/1392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
1020500000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bozanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

Sedmi žalbeni navod je osnovan.

Podaci o zemlji porijekla i nazivu proizvođača nisu precizno traženi, nego su informativnog karaktera, ali je od ponuđača traženo da popune podatke u tabeli, prema onome što nude.

Žalbeni navod 8.

Ormarići fasadni kablovski razvodni iz ponude ponuđača Deling i Elko Marić ne ispunjavaju traženi tenderski zahtjev, jer je zahtijevana nijansa završne boje je tražena RAL 7047, dok je grupa ponuđača ponudila ormare sa završnom nijanskom boje RAL 7035. Takođe, za istu stavku pozicije 5 i 6, nisu navedeni zemlja porijekla i proizvođača. Isto se odnosi i na stavku br. 16 Ormarić fasadni kablovski razvodni KPO-S2 pozicija 9.

Žalbeni navod 8 je osnovan.

Uslovima u tenderskoj dokumentaciji tražena je nijansa RAL7047, a ponuđen je ponudio RAL 7035, što ugovornom organu nije prihvatljivo. Podaci o zemlji porijekla i nazivu proizvođača nisu precizno traženi, nego su informativnog karaktera, ali je od ponuđača traženo da popune podatke u tabeli, prema onome što nude.

Žalbeni navod 9.

Slobodnostojeći mjerni ormari iz ponude ponuđača Deling i Elko Marić ne ispunjavaju traženi tenderski zahtjev jer je zahtijevana nijansa završne boje RAL 7047, dok je grupa ponuđača ponudila ormare sa završnom nijansom boje RAL 7035, i takođe, za istu stavku pozicije 4 i 5, nisu navedeni zemlja porijekla i proizvođač.

Deveti žalbeni navod je osnovan.

Uslovima u tenderskoj dokumentaciji tražena je nijansa RAL7047, a ponuđen je ponudio RAL 7035, što ugovornom organu nije prihvatljivo. Podaci o zemlji porijekla i nazivu proizvođača nisu precizno traženi, nego su informativnog karaktera, ali je od ponuđača traženo da popune podatke u tabeli, prema onome što nude.

Žalbeni navod 10.

Na strani 99. Ponude gupe ponuđača Deling i Elko Marić u zahtjevima za strujni mjerni transformator pod tačkom 8. Izolacija (suha) traženo je klasa E, dok je ponuđač naveo klasa B.

Žalbeni navod 10 je osnovan.

Ponuđač je ponudio klasu B koja je bolja od zahtijevane klasa E. Međutim, ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji nije naveo da će prihvatiti bolje karakteristike od zahtijevanih.

Žalbeni navod 11.

Na strani 116. Ponude grupe ponuđača Deling i Elko Marić u dijelu dimenzije pod stavkama 11, 12 i 13 slijedi da odstupanja ponuđenih ormara iznose više od $\pm 10\%$, što nije u skladu sa zahtjevom tenderske dokumentacije.

Žalbeni navod 11 je osnovan. Komisija je ponovnim pregledom ponude utvrdila da su navedena odstupanja izvan okvira prihvatljivih odstupanja.

Žalbeni navod 12.

Na strani 126. Ponude grupe ponuđača Deling i Elko Marić u dijelu dimenzije pod stavkama 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 30 i 33, navedene su dimenzije SMT koje ne odgovaraju traženim dimenzijama SMT.

Žalbeni navod 12 je osnovan. Komisija je ponovnim pregledom ponude utvrdila da su navedena odstupanja izvan okvira prihvatljivih, te da navedeni zahtjev nije zadovoljen.

Žalbeni navod 13.

Na strani 127. Ponude grupe ponuđača Deling i Elko Marić navedeno je da je ponuđen CTB2-800, dok je uvidom u katalog utvrđeno da nije dostavljen katalog za CTB2-800.



Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/1392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

Žalbeni navod 13 je osnovan. Komisija je ponovnim pregledom ponude utvrdila da u kataloškoj dokumentaciji nedostaje ponuđeni uređaj, te da navedeni zahtjev nije zadovoljen.

Žalbeni navod 14.

Na strani 144. Ponude grupe ponuđača Deling i Elko Marić u dijelu „Zahtjev zadovoljen DA/NE“, ponuđač nije potvrdio da je zadovoljen zahtjev za tačku 4 i 5 stavke 3.

Četrnaesti žalbeni navod nije osnovan.

Kolonu „Zahtjev zadovoljen, DA/NE“ popunjava Komisija za pregled i ocjenu ponuda Ugovornog organa, a ne popunjavaju ponuđači. Usljed izuzetno velikog broja stavki u tabelama tehničke usaglašenosti, članovi komisije su napravili previd na navedene dvije stavke, te su pomenute rubrike ostale nepopunjene. Ovo svakako nije razlog odbijanja ponude, jer su ponuđene karakteristike prihvatljive, što je naknadno i upisano u tabelu.

Žalbeni navod 15.

Na strani 98. Ponude grupe ponuđača Deling i Elko Marić za stavku 2 na poziciji 21 i 22 navela je „N/A“, što nije u skladu sa zahtjevom tenderske dokumentacije

Žalbeni navod 15 je osnovan. Komisija je ponovnim pregledom ponude utvrdila da je u prvobitnoj ocjeni ponude načinjen previd, te da navedeni zahtjev nije zadovoljen.

Žalbeni navod 16.

Za stavku broj 12. KPO-S1, S2, 160, na str. 1985 ponude grupe ponuđača Deling i Elko Marić nije označeno šta je ponuđeno, nisu podvučene/označene ponuđene pozicije, te u katalogu, stoga, nije moguće provjeriti podatke date u Tabeli 1.

Žalbeni navod 16 je osnovan.

Iz dostavljene kataloške dokumentacije jasno je vidljivo da se radi o nuđenoj robi navedenoj u Tabeli 2.

Žalbeni navod 17.

Grupa ponuđača Deling i Elko Marić je na strani 2164 dostavila vlastiti izjavu, koja nije izdata od strane proizvođača, niti predstavlja tipski certifikat.

Žalbeni navod 17 je osnovan. Komisija je ponovnim pregledom ponude utvrdila da je u prvobitnoj ocjeni ponude načinjena nenamjerna greška, te da dostavljeni dokument ne zadovoljava zahtjev iz tenderske dokumentacije.

Žalbeni navod 18.

Grupa ponuđača Deling i Elko Marić na strani 119 za stavku 20 i 21 nije upisala zemlju porijekla i proizvođača.

Žalbeni navod 18 je osnovan.

Podaci o zemlji porijekla i nazivu proizvođača nisu precizno traženi, nego su informativnog karaktera, ali je od ponuđača traženo da popune podatke u tabeli, prema onome što nude.

Žalbeni navod 19.

Grupa ponuđača Deling i Elko Marić na strani 130, stavka 21 nudi NN energetske kabl, četverožilni, XPOO-A-4x150 mm², međutim za stavku 6. Konstrukcija, ponuđač je ponudio 9x3,20 što znači da je ponuđeni broj žila 9, odnosno manji od minimalno zahtijevanog 15.

Žalbeni navod 19 je osnovan. Komisija je ponovnim pregledom ponude utvrdila da ponuđena roba ne zadovoljava zahtjev iz tenderske dokumentacije.

Žalbeni navod 20.

Na strani 290. ponude grupe ponuđača Deling i Elko Marić dostavljena je akreditacija 018B rev15 Akreditacijske kuće CES, čiji je rok važenja istekao 01.06.2018. godine.



Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
161000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj, Čatići
Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla, 21. aprila 4
„Elektrodistribucija“, Bihać, Bosanska 25
„Elektrodistribucija“, Mostar, Adema Buća 34
„Elektrodistribucija“, Sarajevo, Zmaj od Bosne 49
„Elektrodistribucija“, Tuzla, Rudarska 38
„Elektrodistribucija“, Zenica, Safvet bega Bašagića 6

Žalbeni navod 20 je neosnovan.

Akreditacija 018B rev15 za ispitnu laboratoriju CESI je u vrijeme vršenja ispitivanja i izdavanja atesta bila validna.

Žalbeni navod 21.

Na strani 97. Ponude Tabela br. 1 „Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost, stavka br. 1 – Trofazni energetski uljni hermetički zatvoren transformator 1000 kVA nije popunjena pozicija 20 „Zaštitni uređaji“, tj. nije navedeno da li traženi transformator ima ili nema zaštitni uređaj.

Žalbeni navodi 21 je osnovan. Komisija je ponovnim pregledom ponude utvrdila da je načinjen previd tokom ocjene, te da navedena pozicija u tabeli 1 nije ispravno popunjena.

Žalbeni navod 22.

Na stranicama ponude 103 i 106 grupe ponuđača Deling i Elko Marić stavka 5.5. Dovodno polje i stavka 6.5. Dovodno polje, ponuđene su osiguračke rastavne sklopke za nazivni napon od 690 V, a tražen je nazivni napon 500 V. Atestima nije potvrđeno da ponuđena oprema može raditi na nazivnom naponu od 500 V.

Žalbeni navodi 22 je osnovan.

Iako je ponuđač ponudio opremu koja je boljih karakteristika od zahtijevanih, tenderskom dokumentacijom nije navedeno da će ugovorni organ prihvatiti opremu boljih karakteristika, te se ovaj žalbeni navod usvaja kao osnovan.

Cijeneci utvrđeno činjenično stanje, Komisija za nabavku u predmetnom postupku je utvrdila kako postoje uslovi da se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 03-38019/19 od 19.12.2019. godine, u skladu s članom 100. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, zamijeni novom Odlukom.

Na osnovu navedenog, Komisija za nabavku je izvršila ponovni pregled i ocjenu pristiglih ponuda:


Naziv ponuđača	Cijena bez PDV-a	Popust
1. Grupa ponuđača: NEXEN, d.o.o., Banja Luka, WEISS LIGHT, d.o.o., Pale i RADIS d.o.o., Istočno Sarajevo	1.500.000,00 KM	NE
2. ELCOM d.o.o., Tuzla	2.001.349,22 KM	NE
3. Grupa ponuđača: DELING d.o.o., Tuzla i ELKO-MARIĆ d.o.o., Mostar	1.499.999,65 KM	NE

i sačinila novi Zapisnik o ocjeni ponuda.

Komisija za nabavke, imenovana Odlukom direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj 03-4-63-29061/19 od 21.05.2019. godine, 03-4-63-54572/19 od 01.10.2019. godine i 03-4-63-64812/19 od 14.11.2019. godine, izvršila je pregled i ocjenu pristiglih ponuda i utvrdila da nijedna od dostavljenih ponuda nije prihvatljiva.

Ponuda grupe ponuđača NEXEN d.o.o. Banja Luka, WEISS LIGHT d.o.o. Pale i RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo ocijenjena je neprihvatljivom iz sljedećih razloga:

- Tačkom 3.2. tenderske dokumentacije je propisano: „Spisak izvršenih ugovora (referentna lista) za period prethodne tri godine računajući od dana obavještenja o nabavci, uz potvrde koje izdaje druga ugovorna strana o realizaciji ugovora nabavke roba koji kao usputnu stvar uključuje i ugradnju i/ili postavljanje i/ili montažu uz robu na objektima naponskog nivoa 35kV i/ili 20kV i/ili 10kV i/ili 0,4kV, vezanih za elektrodistributivnu djelatnost, izgradnju ili rekonstrukciju industrijskih ili javnih elektroenergetskih instalacija i razvoda. Prodavac mora dostaviti minimalno 1 (jednu) potvrdu o uredno izvršenim ugovorima (u običnoj kopiji). Ukoliko prodavac dostavlja jednu potvrdu, njen iznos (odnosno vrijednost ugovora) mora



Vilsonava šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 300225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
1020500000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Čentija 1
Termoelektrana Kakanj, Kakanj, Gatići
Termoelektrana Tuzla, Tuzla, 21. aprila 4
•Elektrodistribucija, Bihać, Bosanska 25
•Elektrodistribucija, Mostar, Adema Buča 34
•Elektrodistribucija, Sarajevo, Zrnja od Bosne 49
•Elektrodistribucija, Tuzla, Rudarska 38
•Elektrodistribucija, Zenica, Salvet boga Basagija 6

biti u vrijednosti predmetne nabavke, a ako dostavlja više potvrda, njihov zbir mora biti u vrijednosti predmetne nabavke. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, kao validna će se uzeti izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde osiguraju. Ukoliko je ponuđač registrovan, odnosno ukoliko je ponuđač počeo sa radom prije manje od tri godine, dostavlja spisak izvršenih ugovora i potvrde za period od početka poslovanja. Spisak izvršenih ugovora (referentna lista) mora sadržavati sljedeće podatke: naziv druge ugovorne strane, predmet i vrijednost ugovora, te vrijeme i mjesto izvršenja ugovora. Potvrde o uspješno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke (čl. 48. st (3) ZJN): naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora, navode o uredno izvršenim ugovorima. (Popunjena TABELA 4 uz dostavu priloga). Ugovorni organ zadržava pravo da od prodavca zatraži pisano pojašnjenje dostavljene reference. “.

Grupa ponuđača je na strani 41-42 ponude dostavio popunjenu Tabelu br. 4 – Spisak ugovora (Referenc lista), ali ugovori navedeni pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 i 13 tabele se odnose na nabavke i radove koji nisu vezani za elektrodistributivnu djelatnost, kako je to zahtijevano.

Ostali ugovori navedeni u Tabeli broj 4 su prihvatljivi, međutim ukupni iznos po tim ugovorima je 223.149,27 KM bez PDV-a, što je manje od 1/3 procjenjene vrijednosti ove nabavke, te time nije ispunjen traženi uslov.

Ponuda ponuđača ELCOM d.o.o. Tuzla ocijenjena je neprihvatljivom iz sljedećih razloga:

- Tačkom 4.2 tenderske dokumentacije je propisano: „Stranice ponude se označavaju brojem, po obrascu 1-n (1, 2, 3, 4,..., n), na način da je vidljiv redni broj stranice.“

U ponudi grupe ponuđača nedostaje redni broj stranica na prvom listu, a numeracija kreće od rednog broja 3, odnosno od treće stranice u ponudi.


Ponuda grupe ponuđača DELING d.o.o. Tuzla i ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar ocijenjena je neprihvatljivom iz sljedećih razloga:

Tačkom 2.3. tenderske dokumentacije je propisano:

“...Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti popunjene sljedeće tabele: Tabela 1 – Tehnički zahtjevi za pojedine stavke/tehnička usaglašenost, Tabela 2 – Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda, Tabela 3 – Tabela tipskih ispitivanja, Tabela 4- Spisak ugovora (Referenc lista), Tabela 5– Lista uposlenika koja će biti angažovani na realizaciji Ugovora...”

Grupa ponuđača DELING d.o.o. Tuzla i ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar je dostavila popunjene tabele 1-5, međutim, sljedeće pozicije ponudene u navedenim tabelama nisu prihvatljive:

- Tabela 1/stavka 1/redni broj 16: zahtijevana vrijednost napona kratkog spoja je 6%, a grupa ponuđača je u svojoj ponudi dostavila podatke o izmjerenoj vrijednosti vrijednost napona kratkog spoja 5,96%,
- Tabela 1/stavka 14/pozicija 9: Uslovima u tenderskoj dokumentaciji tražena je nijansa RAL 7047, a ponuđen je ponudio RAL 7035,
- Tabela 1/stavka 14/pozicija 5 i 6: nisu navedeni podaci o zemlji porijekla i nazivu proizvođača,
- Tabela 1/stavka 15/pozicija 9: Uslovima u tenderskoj dokumentaciji tražena je nijansa RAL 7047, a ponuđen je ponudio RAL 7035,
- Tabela 1/stavka 15/pozicija 5 i 6: nisu navedeni podaci o zemlji porijekla i nazivu proizvođača,
- Tabela 1/stavka 18/pozicija 9: Uslovima u tenderskoj dokumentaciji tražena je nijansa RAL 7047, a ponuđen je ponudio RAL 7035,
- Tabela 1/stavka 18/pozicija 5 i 6: nisu navedeni podaci o zemlji porijekla i nazivu proizvođača,
- Tabela 1/stavka 19/pozicija 11: Ponuđač je ponudio klasu B, a tenderskom dokumentacijom je zahtijevana klasa E,
- Tabela 1/stavka 14/pozicija 11, 12 i 13: odstupanja u dimenzijama su izvan okvira prihvatljivih odstupanja,
- Tabela 1/stavka 19/pozicija 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 30 i 33: odstupanja u dimenzijama su izvan okvira prihvatljivih odstupanja,



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.o. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
161000008160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

MS2004119 MS2004219

- Za stavku 19, redni broj 36 tabele 1 nije dostavljena katalogska dokumentacija,
- Tabela 1/stavka 2/pozicija 21 i 22: nisu popunjeni podaci u tabeli,
- Tabela 2/stavka 14, redni broj: 3-22: nisu dostavljeni zahtijevani atesti/certifikati,
- Tabela 1/stavka 15/pozicija 20 i 21: nisu navedeni podaci o zemlji porijekla i nazivu proizvođača,
- Tabela 1/stavka 21/pozicija 5 i 6: za stavku 5 je ponuđen zahtijevani broj žica – 15 komada, a u stavci 6 je navedena konstrukcija 9x3,20, što znači da je ponuđeni broj žica 9 komada,
- Tabela 1/stavka 1/pozicija 20: nisu popunjeni podaci u tabeli,
- Tabela 1/stavka 5.5 i 6.5./pozicija 1: zahtijevani nazivni napon: 500V, a ponuđač je ponudio 690V.

Ugovorni organ je u predmetnom postupku predvidio e-aukciju.

Uzimajući u obzir utvrđeno činjenično stanje, a obzirom da nijedna od dostavljenih ponuda nije prihvatljiva, Komisija za nabavku je dala preporuku da se predmetni postupak poništi.

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa, u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke.




Izvršni direktor za distribuciju

Admir Andelija

Dostaviti:

- Ponuđačima
- Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
- a/a



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
 Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
 3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
 1549212003366596 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
 161000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
 102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
 www.epbih.ba

Podružnica Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, 1. Černija 1
 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
 Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
 «Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
 «Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6