



Sarajevo, 15-09-2026
Broj: 03-28503-1/26

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) i 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, 59/22 i 50/24), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo - Prečišćeni tekst broj: NO-2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine i Statuta o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, broj: SD-20745/21-70./6. od 30.07.2021. godine, člana 74. stav (2) tačka d) i 75. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, broj: NO-35498/22-98./3. od 27.12. 2022. godine, broj: NO-18946/23-104./5. od 05.06.2023. godine i broj: NO-41163/24-52./3. od 21.11.2024. godine, člana 5. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - Prečišćeni tekst, broj: 06-8661-1/2023 od 10.03.2023. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-40623-1/23-18/34 od 14.11.2023. godine, Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-2332-1/25-137/26 od 28.01.2025. godine i Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-12945-1/26-243/21 od 28.04.2026. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi:

ODLUKU

o poništenju otvorenog postupka javne nabavke

Član 1.

PONIŠTAVA se otvoreni postupak javne nabavke roba, broj: **OP-007/26 – „Izolaciona zaštitna oprema za profesionalnu upotrebu - LOT 3“**, shodno članu 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, obzirom da niti jedna od dostavljenih ponuda nije ocijenjena prihvatljivom.

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija“, Sarajevo, da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđaču koji je blagovremeno dostavio ponudu i time ga obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

Obrazloženje:

Na osnovu Odluke o pokretanju postupku javne nabavke roba i imenovanju Komisije za nabavku broj: 03-57-2-21799-1/2026 od dana 08.06.2026. godine, proveden je otvoreni postupak javne nabavke roba, broj: OP-007/26 – „Izolaciona zaštitna oprema za profesionalnu upotrebu - LOT 3“. Procijenjena ukupna vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 58.000,00 KM, po kriteriju za dodjelu ugovora "najniža cijena". Ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo objavio je dana 09.06.2026. godine na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-1-61-3-86/26.

Rok za dostavu ponuda bio je dana 01.07.2026. u 12:30, a otvaranje ponuda je izvršeno je istog dana u 13:30 sati.



Vilsonovo šetaliste 15, 71000 Sarajevo, BiH

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
1410010009748956 - Bosnia Bank International d.d. Sarajevo
102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
1346101000178654 - ASA Banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Termoelektrana broj 1
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, Industrijska br. 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Travnik, Šumeće 182a
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

Ponudu je blagovremeno dostavio ponuđač i to:

Naziv ponuđača	Cijena bez PDV-a	Popust
1. ELMEX d.o.o. Ljubuški	58.000,00 KM	NE

Komisija za nabavku izvršila je pregled i ocjenu ponude, te utvrdila da uslove tražene tenderskom dokumentacijom u predmetnom otvorenom postupku nije zadovoljila blagovremeno dostavljena ponuda, te se stoga ista odbacuje kao nepravilna.

Ponuda ponuđača **ELMEX d.o.o. Ljubuški** odbacuje se kao nepravilna iz razloga kako slijedi:

- Tačkom 3. Tehničke specifikacije i Tabelom br. 1 „*Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke / tehnička usaglašenost*“ zahtijevan je kao eliminatorni zahtjev za stavku br. 3 – „*Indikator napona – dvopolni*“, zahtijevana pod rednim brojem 4 – „*Oznaka usklađenosti CE*“.

Ponuđač je na stranici 21 ponude dostavio Tabelu br. 1, te na stranici 24 popunjenu Tabelu br. 2, u kojoj je naveden broj stranica u ponudi koji se odnosi na dostavljenu katalošku/tehničku dokumentaciju za sve stavke, a na osnovu koje je moguće izvršiti jednoznačnu provjeru karakteristika ponuđene robe. Uvidom u dostavljenu katalošku dokumentaciju na stranici 62 ponude utvrđeno je da nije naveden podatak o CE oznaci, zbog čega nije moguće potvrditi ispunjenost navedenog eliminatornog zahtjeva. Shodno navedenom, a obzirom da nije ispunjen traženi zahtjev, ponuda ponuđača ocjenjuje kao nepravilna.

- Tačkom 7. Tehničke specifikacije „*Dokaz kvaliteta*“, kao i Tabelom br. 2, pod rednim brojem 3, zahtijevano je da ponuđač dostavi izvještaje o ispitivanju kvaliteta za sve stavke iz tehničke specifikacije, izdate od strane akreditovanog tijela za ocjenjivanje usklađenosti (laboratorije), akreditovanog od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA), odnosno, u slučaju nepostojanja akreditovanog tijela u Bosni i Hercegovini za predmetna ispitivanja, od strane akreditovanog tijela zemlje potpisnice EA MLA Multilateralnog sporazuma. Kao dokaz ispunjenosti navedenog zahtjeva, ponuđač je bio dužan dostaviti kopije izvještaja o ispitivanju kvaliteta za sve stavke, popunjenu Tabelu br. 3 „*Tabela tipskih ispitivanja*“, kao i odgovarajuće važeće certifikate o akreditaciji.

Ponuđač je na stranici 24 ponude dostavio popunjenu Tabelu br. 2 - „*Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda*“ i na stranici 25 popunjenu tabelu Tabelu br. 3 „*Tabela tipskih ispitivanja*“, međutim, za stavku „*Indikator napona – dvopolni*“ nije naveden izvještaj o ispitivanju kvaliteta. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, na stranicama od 36–205 ponude, utvrđeno je da za navedenu stavku nije dostavljen izvještaj o ispitivanju kvaliteta, čime nije ispunjen zahtjev propisan tačkom 7. Tehničke specifikacije i Tabelom br. 2, pod rednim brojem 3. Shodno navedenom, a obzirom da nije ispunjen traženi zahtjev, ponuda ponuđača ocjenjuje se kao nepravilna.

- Tačkom 4. Tehničke specifikacije i Tabelom br. 1 „*Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke / tehnička usaglašenost*“, za stavku br. 5 – „*Komplet za uzemljenje i kratko spajanje 10–35 kV sa okruglim presjekom vodiča*“, pod rednim brojem 2 tražen je eliminatorni zahtjev kojim je zahtijevana teleskopska izolaciona motka nazivnog napona 90 kV i oznakom duplog trougla.



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
1410010009748956 - Bosnia Bank International d.d. Sarajevo
102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
1346101000178654 - ASA Banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Termoelektrana broj 1
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, Industrijska br. 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Travnik, Šumeće 182a
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

Ponudač je na stranici 22 ponude dostavio Tabelu br. 1, te na stranici 24 popunjenu Tabelu br. 2, sa navedenim brojevima stranica koje se odnose na dostavljenu katalošku/tehničku dokumentaciju. Uvidom u Tabelu br. 1 utvrđeno je da je ponudač za zahtjev pod rednim br. 2 naveo nazivni napon izolacione motke od 90 kV i oznaku duplog trougla. Međutim, uvidom u dostavljenu katalošku dokumentaciju na stranicama od 36–205 ponude utvrđeno je da nisu navedeni podaci kojima se potvrđuju navedene karakteristike, odnosno nazivni napon izolacione motke od 90 kV i oznaka duplog trougla. Shodno navedenom, a obzirom da nije ispunjen traženi zahtjev, ponuda ponudača ocjenjuje se kao nepravilna.

- Tačkom 4. Tehničke specifikacije, kao i Tabelom br. 1 „*Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke / tehnička usaglašenost*“, za stavku br. 5 – „*Komplet za uzemljenje i kratko spajanje za postrojenja 10–35 kV sa okruglim presjekom vodiča*“, zahtjev pod rednim brojem 5 propisan je eliminatorni zahtjev kojim je zahtijevana zemljospojna klema maksimalne struje 20 kA/1s.

Ponudač je na stranici 22 ponude dostavio Tabelu br. 1, te na stranici 24 popunjenu Tabelu br. 2, u kojoj je naveden broj listova u ponudi koji se odnosi na dostavljenu katalošku/tehničku dokumentaciju za sve stavke, na osnovu koje je moguće izvršiti jednoznačnu provjeru karakteristika ponuđene robe. Uvidom u Tabelu br. 1 i dostavljenu katalošku dokumentaciju na stranicama od 36–205 ponude utvrđeno je da je ponudač u Tabeli br. 1 naveo zemljospojnu klemu 20 kA/1s, dok je u dostavljenoj kataloškoj dokumentaciji navedena zemljospojna klema 41 kA/1s. S obzirom na to da navedena karakteristika robe nije u skladu sa zahtijevanom maksimalnom vrijednošću od 20 kA/1s, nije ispunjen eliminatorni zahtjev, te se stoga njegova ponuda ocjenjuje kao nepravilna.

- Tačkom 7. Tehničke specifikacije „Dokaz kvaliteta“, kao i Tabelom br. 2, pod rednim brojem 3, traženo je da ponudač, uz izvještaje o ispitivanju kvaliteta za sve stavke iz tehničke specifikacije, dostavi i kopiju važećeg sertifikata akreditovanog tijela za ocjenjivanje usklađenosti, kojim se potvrđuje da je navedeno tijelo akreditovano od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA), odnosno, u slučaju kada u Bosni i Hercegovini nema akreditovanog tijela za predmetnu oblast, važeći sertifikat o akreditaciji tijela koje je izdalo atest/izvještaj, izdat od akreditacionog tijela jedne od zemalja potpisnica EA MLA Multilateralnog sporazuma.

Ponudač je na stranici 24 ponude, dostavio popunjenu Tabelu br. 2, u kojoj je naveden broj stranica u ponudi koji se odnosi na dostavljene izvještaje o ispitivanju za sve stavke iz tehničke specifikacije. Na stranici 25 ponude dostavljena je Tabela br. 3 „Tabela tipskih ispitivanja“, u kojoj su navedeni izvještaji o ispitivanju kvaliteta. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju koja se odnosi na stavku 5 Tabele 1 - komplet za uzemljenje i kratko spajanje za postrojenja 10-35 kV sa okruglim presjekom vodiča na stranicama 114 i 122 ponude, utvrđeno je da je ponudač dostavio izvještaj o ispitivanju br. RP LS 15/178C, izdat od SVEPPI LABORATORY, a na stranici 121 sertifikat o akreditaciji sa datumom isteka važenja 02.05.2025. godine, odnosno sertifikat koji je bio nevažeći i prije pokretanja postupka nabavke. Ujedno, ponudač je dostavio izvještaj o ispitivanju br. LBRP 21989/04, izdat od ABB S.p.A., a na stranici 129 sertifikat o akreditaciji sa datumom isteka važenja 12.12.2025. godine, odnosno sertifikat koji je bio nevažeći i prije pokretanja postupka nabavke, čime nije ispunjen traženi zahtjev, te se stoga ponuda ponudača ocjenjuje kao nepravilna.



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
1410010009748956 - Bosnia Bank International d.d. Sarajevo
102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
1346101000178654 - ASA Banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj, Termoelektrana broj 1
Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla, Industrijska br. 4
„Elektrodistribucija“, Bihać, Bosanska 25
„Elektrodistribucija“, Mostar, Adema Buća 34
„Elektrodistribucija“, Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
„Elektrodistribucija“, Tuzla, Rudarska 38
„Elektrodistribucija“, Travnik, Šumeće 182a
„Elektrodistribucija“, Zenica, Safvet bega Bašagića 6

- Tačkom 5. Tehničke specifikacije i Tabelom br. 1 „*Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke / tehnička usaglašenost*“, pod rednim brojem 5, tražen je eliminatorni zahtjev za stavku br. 6 – „Komplet za uzemljenje i kratko spajanje za postrojenja 10–35 kV sa okruglim i pljosnatim presjekom vodiča“, kojim je zahtijevana zemljospojna klemna maksimalne struje 20 kA/1s.

Ponudač je na stranici 23 ponude dostavio Tabelu br. 1, a na stranici 24 popunjenu Tabelu br. 2, u kojoj je naveden broj listova u ponudi koji se odnosi na dostavljenu katalošku/tehničku dokumentaciju za sve stavke, na osnovu koje je moguće izvršiti jednoznačnu provjeru karakteristika ponuđene robe. Uvidom u Tabelu br. 1 i dostavljenu katalošku dokumentaciju na stranicama od 36–205 ponude utvrđeno je da je ponudač u Tabeli br. 1 naveo zemljospojnu klemu 20 kA/1s, dok je u kataloškoj dokumentaciji navedena zemljospojna klemna 41 kA/1s. S obzirom na to da navedena karakteristika robe nije u skladu sa zahtijevanom maksimalnom vrijednošću od 20 kA/1s, nije ispunjen eliminatorni zahtjev, te se stoga ponuda ponudača ocjenjuje kao nepravilna.

- Tačkom 5. Tehničke specifikacije i Tabelom br. 1 „*Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke / tehnička usaglašenost*“, pod rednim brojem 2, propisan je eliminatorni zahtjev za stavku br. 6 – „Komplet za uzemljenje i kratko spajanje za postrojenja 10–35 kV sa okruglim i pljosnatim presjekom vodiča“, kojim je zahtijevana teleskopska izolaciona motka nazivnog napona 90 kV i oznaka duplog trougla.

Ponudač je na stranici 23 ponude dostavio Tabelu br. 1, te na stranici 24 ponude popunjenu Tabelu br. 2, u kojoj je naveden broj listova u ponudi koji se odnosi na dostavljenu katalošku/tehničku dokumentaciju za sve stavke, na osnovu koje je moguće izvršiti jednoznačnu provjeru karakteristika ponuđene robe. Uvidom u Tabelu br. 1 utvrđeno je da je ponudač naveo nazivni napon izolacione motke od 90 kV i oznaku duplog trougla. Međutim, uvidom u dostavljenu katalošku dokumentaciju utvrđeno je da nisu navedeni podaci kojima se potvrđuju navedene karakteristike. Shodno navedenom, nije moguće potvrditi usklađenost ponuđene robe sa zahtijevanim tehničkim karakteristikama, te se stoga ponuda ponudača ocjenjuje kao nepravilna.

- Tačkom 7. Tehničke specifikacije „*Dokaz kvaliteta*“, kao i Tabelom br. 2, pod rednim brojem 3, propisan je zahtjev da ponudač, uz izvještaje o ispitivanju kvaliteta za sve stavke iz tehničke specifikacije, dostavi i kopiju važećeg certifikata akreditovanog tijela za ocjenjivanje usklađenosti, kojim se potvrđuje da je navedeno tijelo akreditovano od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA), odnosno, u slučaju kada u Bosni i Hercegovini nema akreditovanog tijela za predmetnu oblast, važeći certifikat o akreditaciji tijela koje je izdalo atest/izvještaj, izdat od akreditacionog tijela jedne od zemalja potpisnica EA MLA Multilateralnog sporazuma.

Ponudač je na stranici 24 ponude dostavio popunjenu Tabelu br. 2, u kojoj je naveden broj stranica u ponudi koji se odnosi na dostavljene izvještaje o ispitivanju za sve stavke iz tehničke specifikacije. Nadalje, na stranici 25 dostavljena je Tabela br. 3 „*Tabela tipskih ispitivanja*“, u kojoj su navedeni izvještaji o ispitivanju kvaliteta. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju koja se odnosi na stavku 6 Tabele 1 - komplet za uzemljenje i kratko spajanje za postrojenja 10-35 kV sa okruglim i pljosnatim presjekom vodiča, utvrđeno je da je ponudač dostavio izvještaj o ispitivanju br. RP LS 16/163, izdat od SVEPPI LABORATORY (str. 161), dok je na stranici 170 dostavljen certifikat o akreditaciji sa datumom isteka važenja 02.05.2025. godine, odnosno certifikat koji nije bio važeći u vrijeme pokretanja postupka nabavke. Ujedno, ponudač je dostavio izvještaj o ispitivanju br. LBRP 21989/04, izdat od ABB S.p.A. (str. 172), dok je na stranici 171 ponude dostavljen



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
 Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
 1410010009748956 - Bosnia Bank International d.d. Sarajevo
 102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
 1346101000178654 - ASA Banka d.d. Sarajevo
 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
 Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj, Termoelektrana broj 1
 Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla, Industrijska br. 4
 „Elektrodistribucija“, Bihać, Bosanska 25
 „Elektrodistribucija“, Mostar, Adema Buča 34
 „Elektrodistribucija“, Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
 „Elektrodistribucija“, Tuzla, Rudarska 38
 „Elektrodistribucija“, Travnik, Šumeće 182a
 „Elektrodistribucija“, Zenica, Safvet bega Bašagića 6

certifikat o akreditaciji sa datumom isteka važenja 12.12.2025. godine, odnosno certifikat koji nije bio važeći u vrijeme pokretanja postupka nabavke, čime nije ispunjen traženi zahtjev, te se stoga ponuda ponuđača ocjenjuje kao nepravilna.

Shodno gore navedenom, a obzirom nisu zadovoljeni traženi uslovi iz tenderske dokumentacije, njegova ponuda je ocijenjena kao nepravilna, u smislu člana 2. stav (1) tačka 1) alineja 3) Zakona o javnim nabavkama. Shodno navedenom, a u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ dužan je odbaciti zahtjev za učešće ili ponudu i u slučajevima kad ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, što se ima primjeniti u konkretnom slučaju.

U skladu sa rezultatima evaluacije ponude, Komisija za nabavku predložila je da se predmetni otvoreni postupak javne nabavke okonča poništenjem, obzirom da nije dostavljena niti jedna prihvatljiva ponuda, a sve u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama.

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Izvršni direktor za distribuciju

Edisej Sjerotanić



Dostaviti:

- Ponuđaču;
- Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo;
- a/a



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
1410010009748956 - Bosnia Bank International d.d. Sarajevo
102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
1346101000178654 - ASA Banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Termoelektrana broj 1
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, Industrijska br. 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Travnik, Šumeće 182a
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6