



JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d.	
SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ	
PRIMLJENO	06-03-2019
BROJ PROTOKOLA	3800/2019
ORGANIZACIONA JEDINICA	02-3-6
PITULJEG	

Sarajevo, 05-03-2019
Broj: 02- 7092/19

Na osnovu članova 69. 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH” broj 39/14), člana 95. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine, te člana 4. stav 7. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine, Izvršni direktor za proizvodnju na preporuku Komisije za javne nabavke, d o n o s i

ODLUKU o poništenju postupka nabavke

Član 1.

Poništava se Otvoreni postupak javne nabavke za dostavu ponuda korištenjem e-aukcije u predmetu "**Nabavka izolacionog i vatrostalnog materijala za blok 7-230 MW**" u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, po tenderu broj: 2000024233 (obavještenje na Portalu www.ejn.gov.ba broj 1424-1-1-483-3-655/18), iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

Član 2.

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici JP EP BiH, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 3.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima i time ih obavjesti o rezultatima postupka javne nabavke.

O b r a z l o ž e n j e

Po otvorenom postupku javne nabavke broj: 2000024233 (obavještenje na Portalu www.ejn.gov.ba broj: 1424-1-1-483-3-655/18) koji je objavljen u "Službenom glasniku BiH" broj 89 od 14.12.2018. godine na Portalu www.ejn.gov.ba korištenjem e-aukcije, ponudu su dostavila 3 (tri) ponuđača i to:

- IGV IZOLATER d.o.o. Tuzla
- ŠAMOTER d.o.o. Zenica
- MANECO d.o.o. Kakanj

Ponuda ponuđača **IGV Izolater d.o.o Tuzla** se odbacuje kao neprihvatljiva iz razloga što je ponuđač na stranici 35 svoje ponude br.02/19 od 03.01.2019.godine dostavio dijagram sušenja i zagrijavanja ponuđene vatrostalne mase/betona gdje je vidljivo da je period zagrijavanja vatrostalne mase ukupno 19 sati, što ne zadovoljava postavljeni zahtjev iz tenderske dokumentacije br.2000024233 tačka 7. d) koji glasi, "ugovorni organ zahtijeva da ponuđač dostavi sljedeće: *Dijagram zagrijavanja i sušenja*

vatrostalnog materijala. Uslov za ocjenu i prihvatanje ponuđene robe je da nema posebnog i dodatog zagrijavanje, odnosno vrijeme zagrijavanja vatrostalne mase, mora da prati temperature normalnog ulaska u pogon i ne smije da bude duže od max 7 sati"

Ponuda ponuđača **Šamoter d.o.o Zenica** se odbacuje kao neprihvatljiva iz razloga što je ponuđač na stranici 22 svoje ponude br.P-724/18 od 31.12.2018.godine dostavio dijagram sušenja i zagrijavanja ponuđene vatrostalne mase/betona gdje je vidljivo da je period zagrijavanja vatrostalne mase ukupno 60 sati, odnosno 30 sati, što ne zadovoljava postavljeni zahtjev iz tenderske dokumentacije br.2000024233 tačka 7. d) koji glasi, "ugovorni organ zahtijeva da ponuđač dostavi sljedeće: *Dijagram zagrijavanja i sušenja vatrostalnog materijala. Uslov za ocjenu i prihvatanje ponuđene robe je da nema posebnog i dodatog zagrijavanje, odnosno vrijeme zagrijavanja vatrostalne mase, mora da prati temperature normalnog ulaska u pogon i ne smije da bude duže od max 7 sati"*

Ponuda ponuđača **MANECO d.o.o. Kakanj** se odbacuje kao neprihvatljiva iz razloga što je ponuđač u svojoj ponudi na stranici 31 dostavio dijagram zagrijavanja vatrostalnog betona T-8/K od proizvođača vatrostalnog betona ZAGORKA REFLECTORY d.o.o iz Topole, a prospektno kataloški materijal za vatrostalni beton T-8/K je dostavio od firme ZAGORKA d.o.o Bedekovčina. Prilikom uspoređivanja priloženog dijagrama zagrijavanja betona i kataloškog pisanog uputstva za zagrijavanje utvrđena je neusaglašenost uputstva i dostavljenog dijagrama. Naime, mehaničke i hemijske karakteristike ponuđenog vatrostalnog betona T-8/K zadovoljavaju zahtjeve tehničke specifikacije, ali pisano uputstvo za zagrijavanje ne zadovoljava, jer ne prati dostavljeni dijagram zagrijavanja. Prema kataloškim uputstvima vrijeme zagrijavanja traje duže od zahtijevanih 7 sati".

Na osnovu svega navedenog, a u skladu sa odredbom člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.



Izvršni direktor za proizvodnju

dr. sci. Nevađ Ikanović

Dostaviti:

- Svim ponuđačima
- Sektoru za ekonomske poslove
- a/a