



Sarajevo, 31. 12. 2019

Broj: 02-3456/19

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d), člana 70. stav (1), (2), (4) i (6) i člana 71. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, člana 72. stav (2) tačka d), člana 73. stav (1), (2), (3), (4), (6) i (8) i člana 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) i člana 7. stav (1) tačka 2. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva – prečišćeni tekst, broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine, Izvršni direktor za proizvodnju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi

ODLUKU o poništenju postupka nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, broj: KZ-81/18 - Sanacija vanjske rasvjete na brani Sniježnica i NN ormara RO-4 u Pogonskoj zgradi, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla, da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

Obrazloženje:

Postupak javne nabavke usluga: Sanacija vanjske rasvjete na brani Sniježnica i NN ormara RO-4 u Pogonskoj zgradi, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla, po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke i imenovanju Komisije za nabavku, broj: 03-5-63-26176/2018 od 07.12.2018. godine. Ugovorni organ je dana 07.12.2018. godine, objavio obavještenje o nabavci, broj: 1426-7-2-211-3-201/18 na web stranici www.ejn.gov.ba.

S obzirom da je tenderska dokumentacija objavljena u sistemu „E-nabavke“ u skladu sa članom 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „E-nabavke“ („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14 i 53/15), Ugovorni organ je uputio poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije u sistemu „E-nabavke“ slijedećim privrednim subjektima:

1. „ELVIK“ d.o.o. Srebrenik
2. „DELING“ d.o.o. Tuzla
3. „ELCOM“ d.o.o. Tuzla
4. „UMEL-DALEKOVODMONTAŽA“ d.o.o. Tuzla

Ponude su blagovremeno dostavili slijedeći ponuđači:

1. „CONRAM“ d.o.o. Brčko distrikt	46.979,00 KM bez PDV-a
2. „ELCOM“ d.o.o. Tuzla	47.000,00 KM bez PDV-a
3. „DELING“ d.o.o. Tuzla	46.995,00 KM bez PDV-a
4. „ELMONT“ D.o.o. Bijeljina	42.324,00 KM bez PDV-a
5. „ARCADE“ d.o.o. Tuzla	46.403,70 KM bez PDV-a

Komisija za nabavku, izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljenih ponuda i ustanovila da ponude ponuđača „CONRAM“ d.o.o. Brčko distrikt, „ELCOM“ d.o.o. Tuzla, „DELING“ d.o.o. Tuzla, „ELMONT“ D.o.o. Bijeljina i „ARCADE“ d.o.o. Tuzla ne ispunjavaju zahtjeve tražene tenderom i iste su ocijenjene neprihvatljivim.

Ponude ponuđača „CONRAM“ d.o.o. Brčko distrikt, „ELCOM“ d.o.o. Tuzla, „DELING“ d.o.o. Tuzla, „ELMONT“ D.o.o. Bijeljina i „ARCADE“ d.o.o. Tuzla ocijenjene su neprihvatljivim iz slijedećeg razloga:

- jer ne ispunjavaju uslov dat u odgovoru na prvo postavljeno pitanje na portalu e-nabavki koji glasi: „2. da maskimalna težina svjetiljke ne prelazi 6 kg (da se ne naruši statika postojećih stubova za rasvjetu)“.

Niti jedan ponuđač nije ponudio svjetiljke čija je težina ≤ 6 kg.

Pored navedenog ponuda ponuđača „ELMONT“ D.o.o. Bijeljina ocijenjena je neprihvatljivom iz sljedećeg razloga:

- jer ne ispunjava uslov iz tačke 2.1. c), redni broj 7. koji glasi: „Dokaz (sertifikat) da su fotometrijske karakteristike (raspodjela svjetlosnog fluksa) svjetiljke snimljene u akreditovanoj laboratoriji (prema standardu EN ISO/IEC 17025:2005). Priložiti važeću/ažurnu odgovarajuću tehničku dokumentaciju za sve ponudene tipove svjetiljki: Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom, Izvještaj o ispitivanju stepena mehaničke zaštite svjetiljki (IP test), Izvještaj o ispitivanju otpornosti na udar (IKtest), Test o ispitanoj elektromagnetskoj kompatibilnosti svjetiljke (EMC test) i ENEC sertifikate. Priložiti važeći/ažuran dokaz da su LED svjetiljke (LED izvori) ispitani i da zadovoljavaju kriterijume po pitanju fotobiološke bezbjednosti prema standardu IEC-EN 62471. Svi testni izvještaji moraju biti izdati od strane laboratorije akreditovane za predmetna mjerenja“.

Ponuđač nije dostavio tražene dokaze iz navedene tačke 2.1. c), redni broj 7.


U skladu sa navedenim, Komisija za nabavku je, na osnovu ukupne ocjene ponuda, predložila da se postupak javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, broj: KZ-81/18 - Sanacija vanjske rasvjetе na brani Sniježnica i NN ormara RO-4 u Pogonskoj zgradi, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla, poništi u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

S obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija” Tuzla) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Izvršni direktor za proizvodnju
dr. sc. Nevad Ikanović



Dostaviti:

- ponuđačima,
- 03-5-63,
- a/a.