



Sarajevo, 07.09.2019
Broj: 03- 25277 /19

Na osnovu članova 69. stav (2) e), 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016.godine i člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine donosim,

ODLUKU
o poništenju otvorenog postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke materijala za uzemljenje za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, broj tenderske dokumentacije: 2000024694 (Lot 36).

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da odmah, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove odluke, istu dostavi ponuđaču i time ga obavijesti o rezultatima postupka navedenim u obrazloženju ove Odluke.

Obrazloženje:

Predmetni otvoreni postupak javne nabavke, objavljen na portalu javnih nabavki pod brojem obavještenja: 986-1-1-160-3-209/19 i u „Sl. glasniku BiH“ broj: 01/19, se poništava iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva. U predmetnom postupku dostavljene su ponude ponuđača SKING TRADE d.o.o. Sarajevo i NEXEN d.o.o. Banja Luka i iste su ocijenjena kao neprihvatljive iz sljedećih razloga:

Ponuđač SKING TRADE d.o.o. Sarajevo:

Za sljedeće pozicije iz tehničke specifikacije, ponuđač SKING TRADE d.o.o. Sarajevo nije dostavio nikakvu atestnu dokumentaciju:

- Stavka br. 2: Vruće pocinčani okrugli čelik
- Stavka br. 3: Stezaljka za spoj uzemljivača, tip S-1
- Stavka br. 4: Stezaljka za spoj uzemljivača, tip S-2
- Stavka br. 5: Čelična pocinčana traka za uzemljivač
- Stavka br. 6: Nosači trake za uzemljenje
- Stavka br. 8: Perforirana Fe/Zn traka

a kako je traženo u tehničkoj specifikaciji str 4/5, poglavlje 1.7.1. *Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu*, tačka 2.

Ponuđač SKING TRADE d.o.o. Sarajevo nije u ponudi dostavio izjavu o dužini garantnog roka, a kako je traženo u tehničkoj specifikaciji str 4/5, poglavlje 1.7.1. *Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu*, tačka 4.



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
1020500000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Čermija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zrnja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

Za sljedeće pozicije iz tehničke specifikacije, ponuđač SKING TRADE d.o.o. Sarajevo nije dostavio nikakvu katalošku dokumentaciju;

- Stavka br. 2 : Vruće pocinčani okrugli čelik
- Stavka br. 5 : Čelična pocinčana traka za uzemljivač
- Stavka br. 7: Armaturna mreža
- Stavka br. 8: Perforirana Fe/Zn traka.
- Stavka br. 9: Bakarna pletenica

a kako je traženo u tehničkoj specifikaciji str 4/5, poglavlje 1.7.1. *Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu*, tačka 5.

Ponuđač SKING TRADE d.o.o. Sarajevo nije u ponudi dostavio listu mjera sigurnosti za sve opasne supstance koje su sastavni dio robe ili Izjavu da roba ne posjeduje opasne supstance, a kako je traženo u tehničkoj specifikaciji str 4/5, poglavlje 1.7.1. *Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu*, tačka 6.

Ponuđač NEXEN d.o.o. Banja Luka:

Kao dokaz o provedenim tipskim ispitivanjima za stavku br. 2 : *Vruće pocinčani okrugli čelik* ponuđač NEXEN d.o.o. Banja Luka je dostavio Uvjerenje o kvalitetu broj 21/19 čiji je izdavač Institut za nuklearne nauke „Vinča“.

Tehničkom specifikacijom je na str. 3/5 navedeno; *Svaki atest i/ili certifikat o provedenom tipskom ispitivanju mora pored konstatacije o zadovoljenju odgovarajućih odredbi, sadržavati i podatke o primijenjenim standardima prema kojima je vršeno tipsko ispitivanje, kao i vrijednostima dobijenim provedenim ispitivanjima.* Kako u dostavljenom dokumentu nisu navedene vrijednosti dobijene provedenim ispitivanjima, već je samo navedeno da karakteristike proizvoda odgovaraju zahtjevima SRPS EN 62561-2:2013 norme, dostavljeni dokument nije prihvatljiv.

Na str. 56 je naveden broj ispitnog izvještaja na koje se referira predmetno uvjerenje i u kojima se (vjerovatno) nalaze vrijednosti dobijene provedenim ispitivanjima (INC0119022IS) ali ovaj izvještaj nije dostavljen u ponudi.

Kao dokaz o provedenim tipskim ispitivanjima za sljedeće stavke;

- stavka br. 3 : *Stezaljka za spoj uzemljivača, tip S-1*
- stavka br. 4: *Stezaljka za spoj uzemljivača, tip S-2*
- stavka br. 10: *Stezaljka za spoj okruglog željeza promjera Ø 10mm2 na FeZn traku 25x4 mm2 na uzemljivač*
- stavka br. 12: *Ukrsna stezaljka za pocinčanu traku*

ponuđač NEXEN d.o.o. Banja Luka je dostavio Uvjerenje broj 612-22-101-72/06 čiji je izdavač Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu.

Tehničkom specifikacijom je na str. 3/5 navedeno; *Svaki atest i/ili certifikat o provedenom tipskom ispitivanju mora pored konstatacije o zadovoljenju odgovarajućih odredbi, sadržavati i podatke o primijenjenim standardima prema kojima je vršeno tipsko ispitivanje, kao i vrijednostima dobijenim provedenim ispitivanjima.* Kako u dostavljenom dokumentu nisu navedene vrijednosti dobijene provedenim ispitivanjima, već je samo navedeno da karakteristike proizvoda odgovaraju zahtjevima standarda JUS N.B4.936, dostavljeni dokument nije prihvatljiv.

Na str. 57, 58, 61 i 62 je naveden broj ispitnog izvještaja (stručnog nalaza) na koje se referira predmetno uvjerenje i u kojima se (vjerovatno) nalaze vrijednosti dobijene provedenim ispitivanjima (612-101-/06) ali ovaj izvještaj (stručni nalaz) nije dostavljen u ponudi.



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Čermija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Šafvet bega Bašagića 6

Kao dokaz o provedenim tipskim ispitivanjima za stavku br. 5 : Čelična pocinčana traka za uzemljivač ponuđač NEXEN d.o.o. Banja Luka je dostavio Uvjerenje o kvalitetu broj 07/19 čiji je izdavač Institut za nuklearne nauke „Vinča“.

Tehničkom specifikacijom je na str. 3/5 navedeno; *Svaki atest i/ili certifikat o provedenom tipskom ispitivanju mora pored konstatacije o zadovoljenju odgovarajućih odredbi, sadržavati i podatke o primijenjenim standardima prema kojima je vršeno tipsko ispitivanje, kao i vrijednostima dobijenim provedenim ispitivanjima.* Kako u dostavljenom dokumentu nisu navedene vrijednosti dobijene provedenim ispitivanjima, već je samo navedeno da karakteristike proizvoda odgovaraju zahtjevima SRPS EN 62561-2:2013, EN ISO 1461:2013 normi, dostavljeni dokument nije prihvatljiv.

Na str. 59 je naveden broj ispitnog izvještaja na koje se referira predmetno uvjerenje i u kojima se (vjerovatno) nalaze vrijednosti dobijene provedenim ispitivanjima (INC0119008IS) ali ovaj izvještaj nije dostavljen u ponudi.

Kao dokaz o provedenim tipskim ispitivanjima za stavku br. 8 : Perforirana Fe/Zn traka. ponuđač NEXEN d.o.o. Banja Luka je dostavio na str. 60 ponude Izjavu o usklađenosti proizvođača.

Ovaj dokument suštinski ne zadovoljava zahtjeve tenderske dokumentacije po pitanju ispitivanja nuđene opreme.

Naime, tenderskom dokumentacijom je traženo da ponuđač za nuđenu opremu dostavi atest/certifikat o provedenom ispitivanju, prema nekom od standarda navedenih u poglavlju 1.2 tehničke specifikacije odn. prema alternativnim standardima koje predloži ponuđač, tj. prema onim standardima prema kojima je i izvršeno ispitivanje predmetne opreme (Za potrebe ovog Tendera, i ocjenu dostavljenih ponuda, Ponuđač je dužan dostaviti dokaze o provedenim tipskim ispitivanjima i organizovati rutinska ispitivanja koja će se provesti prije isporuke, u skladu sa zahtjevima ove Tehničke specifikacije. – str. 3/5 tehničke specifikacije).

Umjesto toga, Ponuđač je dostavio Izjave proizvođača o usaglašenosti nuđene opreme, što nije prihvatljivo jer izjava se ne može smatrati dokazom da je oprema ispitana prema (referentnim) standardima, odnosno dostavljanje izjave proizvođača umjesto atesta/ certifikata o obavljenom ispitivanju nije predviđeno tenderskom dokumentacijom.


Osim toga, ponuđač SKING TRADE d.o.o. Sarajevo nije popunio nacrt ugovora u skladu sa tačkom 9.6 TD, koja glasi: “Osnovni elementi ugovora uključeni su u nacrt ugovora koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije. **Ponuđač treba popuniti nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi), te isti potpisati i priložiti uz ponudu skupa sa ostalim dokumentima iz tenderske dokumentacije.**“ Naime, navedeni ponuđač nije popunio osnovne elemente Nacrta ugovora kao što su naziv ponuđača i cijena, a što je bio obavezan u skladu sa naprijed navedenim zahtjevom tenderske dokumentacije.

Obzirom na izneseno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti:

- Ponuđačima
- Sektor za komercijalne poslove
- a/a



Izvršni direktor za distribuciju

Admir Anđelić



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihac, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6