



Sarajevo, 29-09-2021
Broj: 03-30514/21

Na osnovu članova 69. stav (2) e), 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016.godine i člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine - Prečišćeni tekst, donosim,

ODLUKU
o poništenju otvorenog postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovne jedinice Konjic za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Mostar po Tenderu broj: 3000000190.

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da odmah, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove odluke, istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u obrazloženju ove Odluke.

Obrazloženje:

Predmetni otvoreni postupak javne nabavke, objavljen na portalu javnih nabavki pod brojem obavještenja: 986-1-1-9-3-160/21, se poništava iz razloga **što se cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku**. U daljem tekstu ove odluke navedeni su rezultati ocjene dostavljenih ponuda:

Ponuda konzorcija ponuđača: Elcom d.o.o. Tuzla ocijenjena je kao neprihvatljiva uz sljedećih razloga:

• **I ENERGETSKI TRANSFORMATORI 10(20)/0,42 kV**

Ponuđač je dostavio ateste tipskog ispitivanja energetskih transformatora koji ne odgovaraju transformatorima koji su ponuđeni u Tabeli 1. Naprimjer: za Stavku broj 1: Energetski uljni transformator 3x10(20)/0.42 kV, 1000 kVA, 50 Hz, Dyn5, hermetički zatvoren, tenderskom dokumentacijom je traženo da su:

Gubici u praznom hodu pri nazivnom naponu: manji od 0,77 kW

Gubici opterećenja pri temperaturi namotaja od 75° C, pri nazivnoj struji i nazivnom prenosnom odnosu manji od 10,5 kW

Ponuđač je za ovu stavku dostavio atest tipskog ispitivanja energetskog transformatora iz kojeg se vidi da su:

Gubici u praznom hodu pri nazivnom naponu: 1,42 kW



Vilsonovo šetaliste 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
1401011110000812 - Sberbank BH d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buča 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

Gubici opterećenja pri temperaturi namotaja od 75° C, pri nazivnoj struji i nazivnom prenosnom odnosu: 10,1808 kW

što je znatno veće od tenderom traženih gubitaka predmetnog transformatora, a što je ne prihvatljivo za Ugovorni organ.

Isto se može utvrditi i za ostale nazivne snage ponuđenih transformatora.

• V DRVENI STUBOVI

Ponudač ELCOM d.o.o. Tuzla je dostavio sljedeće, što ne zadovoljava zahtijevani uslov iz tenderske dokumentacije:

1. Dostavljena Potvrda o usklađenosti kontrole proizvodnje u fabrici br. 1404-CRP -2871 **nije Izvještaj o ispitivanju mehaničkih karakteristika drvenih stubova (atest o tipskom ispitivanju), kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom**
2. Dostavljeni Izvještaj o nadzoru fabričke kontrole proizvodnje br. N 435/17-200-3 izdat od strane Zavod za građevinarstvo Slovenije (ZAG) **nije Izvještaj o ispitivanju mehaničkih karakteristika drvenih stubova (atest o tipskom ispitivanju), kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom.** U navedenom izvještaju piše: "Cilj nadzora fabričke kontrole proizvodnje drvenih stubova za nadzemne vodove (u daljem tekstu: proizvodi) koji se proizvode u proizvodnom pogonu Sarajevoinvest d.o.o. Pale, Karađorđeva br. 3, BA-71420, Pale (u daljem tekstu proizvođač), je bio da potvrdi usklađenost kontrole fabričke proizvodnje sa zahtjevima usaglašenog standarda EN 14229:2010. Ovi izvještaji **nisu traženi.**
3. Dostavljen Izvještaj o ispitivanju broj 110845/16 izdat od JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske **koji nije akreditovan za standarde iz TD**, što je provjereno kod Instituta za akreditiranje.
4. Dostavljeni Izvještaj o kontroli izdat od Jugoinspekt Beograd a.d. broj 2716058, **nije Izvještaj o ispitivanju mehaničkih karakteristika drvenih stubova (atest o tipskom ispitivanju), kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom.**

Na navedenom izvještaju je navedeno da Jugoinspekt **nije akreditovan za standarde** koji su ekvivalentni traženim standardima: SRPS EN 351-1:2009; SRPS ED 351-2;SRPS EN 14229:2012. Isto je moguće provjeriti i u dostavljenom Obimu akreditaciji.

• IX SREDNJENAPONSKI RASTAVLJAČI I POSTOLJA OSIGURAČA

Tenderskom dokumentacijom je tražena kopija svih atesta o tipskim ispitivanjima za postolje srednjenaponskih osigurača 12(24) kV što se može vidjeti iz Tabele 2 Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda..

Na stranici broj 66, ponude, ponudač je upisao da nudi postolje osigurača tipa PVO-3s 24kV 400A, pa je pod rednim brojem 4. u istoj Tabeli naveo da „Trajna nazivna struja“ opreme iznosi 400A.

Suprotno od toga, Ponudač je na stranici 647. ponude dostavio Certifikat:186301/6270 koji je izdat od strane Akreditacijske kuće SGS Beograd, na kojem je navedeno da se isti odnosi na postolje osigurača tip PVO-3, 12/24kV 200A.

Dakle, ponudač nije dostavio atest za traženi materijal, odnosno dostavljen je atest koji ne odgovara ponuđenom materijalu u Tabeli broj 1.



Vilsonovo šetaliste 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
161000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
1401011110000812 - Sberbank BH d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

• **XVIII PVC CRIJEVA, CIJEVI I KANALICE**

Elcom d.o.o. Tuzla nije dostavio odgovarajući atest za Plastične cijevi. U tenderskoj dokumentaciji je zahtijevano pojačana čvrstoća cijevi od 750 N/5 cm, a ponuđač je dostavio ateste/uvjerenje o usklađenosti tehničkih karakteristika gdje je navedeno da je nazivna čvrstoća 320 N/5 cm.

Ponude ponuđača Elko Marić d.o.o. Mostar i Nexen d.o.o. Banja Luka su ispunile tenderske uslove ali su cijene njihovih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava koja za predmetnu nabavku iznose 1.500.000,00 KM bez PDV-a.

Obzirom na izneseno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.



Dostaviti:

- Ponuđačima
- Sektor za komercijalne poslove
- a/a



Vilsonovo šetaliste 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
161000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
1401011110000812 - Sberbank BH d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buča 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6