16 -05- 2022
03-13780-1/22

Na osnovu članova 69. stav (2) e) i 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d – Sarajevo, broj: NO-2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine i Statuta o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, broj: SD-20745/21-70./6., od 30.07.2021. godine, člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine – Prečišćeni tekst, donosim,

ODLUKU
o poništenju otvorenog postupka javne nabavke materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje elektroenergetskih objekata na području Goražda za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Sarajevo

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje elektroenergetskih objekata na području Goražda za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Sarajevo, po Tenderu broj: 3000000195.

Obrazloženje:

Predmetni otvoreni postupak javne nabavke, objavljen u „Sl.glasniku" BiH broj: 29, dana 14.5.2022. godine i na portalu Agencije za javne nabavke (www.ejn.gov.ba), pod brojem obavještenja: 986-1-1-100-3-162/21 i Ispravke obavještenja pod brojevima: 986-1-1-100-8-228/21, 986-1-1-100-8-335/21, 986-1-1-100-8-424/21 i 986-1-1-100-8-465/21, se poništava iz razloga što je cijena jedine prihvatljive ponude iznad procijenjene vrijednosti za predmetnu nabavku.
Naime, u predmetnom postupku javne nabavke, ponude su u utvrđenom roku za dostavu istih dostavili sljedeći ponuđači:

1. Grupa ponuđača: NEXEN d.o.o. Banja Luka i TELINVEST d.o.o. Sarajevo

2. ELCOM d.o.o. Tuzla

3. MALCOM d.o.o. Sarajevo

Ponuda ponuđača **MALCOM d.o.o. Sarajevo** je zadovoljila uslove zahtijevane tenderskom dokumentacijom, ali je cijena navedene ponude u iznosu od 1.599.531,45 KM (bez PDV-a) iznad procijenjene vrijednosti za predmetnu nabavku, koja iznosi 1.300.000,00 KM (bez PDV-a).

Obrazloženje eliminacije ponude ponuđača grupe ponuđača: NEXEN d.o.o. Banja Luka i TELINVEST d.o.o. Sarajevo

XII VIŠENAMJENSKI SAMONOSIVI KABLOVI 12(20) KV ZA PRIMJENU U SREDNJENAPONSKIM MREŽAMA

Za stavku br. 105 *Kabl, energetski, trožilni, samonosivi, izolacija XLPE, 12/20 kV, 3x95/25 mm2 sa vodičima od Al (ili legure Al-a) presjeka 95 mm2, pokositrenim mrežastim koncentričnim Cu vodičem (ekranom) ukupnog presjeka 25 mm^2* ponuđač NEXEN d.o.o. Banja Luka je u Tabeli br. 1 ponude, naveo opremu tipa AXCES 12/20 kV 3x95/25 mm^2 proizvođača NKT, Švedska.
Ponuđač nije dostavio nikakav dokaz o provedenim tipskim ispitivanjima za predmetnu opremu.

XIII SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP I NISKONAPONSKI ENERGETSKI KABLOVI

Za stavku broj 139. NN energetski kabl, četverožilni, NA2XY, XP00-A 4x35 mm^2, dostavljen je atest tipskog ispitivanja kabla gdje je u dijelu Sample tests, pod tačkom 3. navedena provjera konstrukcije vodiča, ali u atestu, u koloni 5. Test results, nisu dati rezultati takvog ispitivanja (za sve ostale tipove kablovskog voda koje nudi ponuđač, ovaj podatak je dostavljen). Pod tačkom 3., u koloni 5. Test results, dati su samo rezultati ispitivanje čvrstoće aluminijskih žica prije upredanja (160-183 N/mm^2).
Dostavljeni atesti tipskog ispitivanja ne sadrži provjeru konstrukcije vodiča za navedeni kabal pa je ponuda ponuđača ocijenjena kao neprihvatljiva.

Obrazloženje eliminacije ponude ponuđača ELCOM d.o.o. Tuzla

I ENERGETSKI TRANSFORMATORI 10(20)/0,42 KV

U toku ocjene ponuda, ponuđaču je za ovu grupu materijala postavljeno pitanje pojašnjenja, kojom bi potvrdio koju od tri opcije dostave izvještaja (atesta) o obavljenim tipskim ispitivanjima je koristio, da li je laboratorija koja je izdala ateste za ovu grupu materijala akreditovana, te da dostavi kopiju akreditacije.
Ponuđač je u dostavljenom odgovoru na postavljeno pitanje pojašnjenja naveo da su transformatori ispitani u opremljenoj laboratoriji, izrađeni u skladu sa standardom IEC 60076, te dostavio Izjavu o usklađenosti izdatu od strane proizvođača transformatora i ISO certifikate proizvođača opreme.
Dostavljeno pojašnjenje u principu ništa ne znači sa aspekta provjere validnosti dostavljenih atesta tipskog ispitivanja i dokaza da je laboratorija TE TRASFORMATORI ELETTRICI, Bernate Tieino, Italija, koja je izdala ateste ovlaštena za izdavanje ili ovjeru istih. Ponuđač nije ponudio odgovor na pitanje koju od tri opcije dostave izvještaja (atesta) o obavljenim tipskim ispitivanjima je koristio.
Na zvaničnoj internet stranici Italijanskog tijela za akreditaciju laboratorija, na spisku akreditovanih laboratorija, nema laboratorije TE TRASFORMATORI ELETTRICI.
Stoga, dostavljeni atesti tipskog ispitivanja nisu prihvatljivi za Ugovorni organ, odnosno ponuđač nije dostavio ateste tipskog ispitivanja u skladu sa jednom od tri ponuđene opcije dostave izvještaja, koja je propisana u dijelu III: TEHNIČKI USLOVI ZA OPREMU, tačka 3. Program ispitivanja tehničkog dijela tenderske dokumentacije, pa je ponuda ponuđača sa aspekta ovog materijala ocijenjena kao neprihvatljiva.

XII VIŠENAMJENSKI SAMONOSIVI KABLOVI 12(20) KV ZA PRIMJENU U SREDNJENAPONSKIM MREŽAMA

Za sljedeće stavke iz Tabele br.1;
Stavka br. 108: *Obujmica za zatezno ovješenje samonosivog kabla 12/20 kV na AB stubu prečnika u vrhu 230 - 250 mm*
Stavka br. 109: *Obujmica za zatezno ovješenje samonosivog kabla 12/20 kV na AB stubu prečnika u vrhu 190 - 210 mm*
Stavka br. 110: *Obujmica za nosivo ovješenje samonosivog kabla 12/20 kV na AB stubu prečnika u vrhu 180 - 200 mm*
Stavka br. 111: *Obujmica za nosivo ovješenje samonosivog kabla 12/20 kV na AB stubu prečnika u vrhu 150 - 170 mm*
Ponuđač nije dostavio katalošku dokumentaciju

XIII SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP I NISKONAPONSKI ENERGETSKI KABLOVI

1. Ponuđač je dostavio atest tipskog ispitivanja za stavku broj 139. NN energetski kabl, četverožilni, NA2XY, XP00-A 4x35 mm^2, ali u atestu nisu dati rezultati provjere konstrukcije vodiča. Naime, u dijelu Sample tests, pod tačkom 3. navedena je provjera konstrukcije vodiča, ali u atestu nisu upisani rezultati ispitivanja. U tom smislu dostavljeni atest tipskog ispitivanja nije kompletan i Ugovorni organ ne može da izvrši provjeru da li ponuđeni kablovski vod zadovoljava tenderske zahtjeve u pogledu konstrukcije vodiča.

2. U obavljenim tipskim ispitivanjima na samonosivim kablovskim snopovima (SKS) nisu evidentirana sva potrebna ispitivanja koja se zahtijevaju odredbama relevantnog standrada (BAS HD 626 S1), a što predstavlja neusklađenost u odnosu na zahtjeve dokumentacije za nabavku. Neusklađenosti se ogledaju u sljedećem:
   Ponuđač je za SKS dimenzija 3x70+70 mm^2 ponudio Test report, N° 47/15.12.2016. U izvještaju nisu evidentirana sljedeća ispitivanja:
   - ispitivanje udarnim talasom (tipsko električno ispitivanje)
   - ispitivanje naponom 4 kV, 15 min, 50 Hz (rutinsko ispitivanje, obavezno u okviru provođenja kompletnog tipskog ispitivanja)
   - ispitivanje prekidne sile na neutralnom vodiču (tipsko neelektrično ispitivanje)
   - ispitivanje prijanjanja izolacionog plašta na neutralni vodič (ispitivanja na uzorku kabla, obavezno u okviru provođenja kompletnog tipskog ispitivanja).

   Ponuđač je za SKS dimenzija 3x35+70 mm^2 ponudio Test report, N° 48/16.12.2016. U izvještaju nisu evidentirana sljedeća ispitivanja:
   - ispitivanje udarnim talasom
   - ispitivanje prekidne sile na neutralnom vodiču
   - ispitivanje prijanjanja izolacionog plašta na neutralni vodič.

Ponuđač je za SKS dimenzija 4x16 mm^2 ponudio Test report, N^o 58/16.11.2017. U izvještaju nisu evidentirana sljedeća ispitivanja:

- ispitivanje udarnim talasom
- ispitivanje prekidne sile na vodiču (tipsko neelektrično ispitivanje).

Ponuđač je za SKS dimenzija 2x16 mm^2 ponudio Test report, N^o 57/14.11.2017. U izvještaju nisu evidentirana sljedeća ispitivanja:

- ispitivanje prekidne sile na vodiču
- ispitivanje kapilarnog prijanja vode (ispitivanje na uzorku kabla, obavezno u okviru provođenja kompletnog tipskog ispitivanja).

Obzirom na nvedeno, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

Izvršni direktor za distribuciju

Elvir Lojić

Dostaviti:
- Ponuđačima
- Sektor za komercijalne poslove
- a/a

Prilog:
-Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 3000000195 od 11.5.2022. godine